


Klarname Kesselstatus

Übersetzung der Statuscodes in Klarnamen



include_sensors/kesselstatus.yaml

```
- platform: template
sensors:
  kwb_kesselstatus_klarname:
    friendly_name: "Kesselstatus"
    value_template: >
      {% set status = int(states('sensor.kwb_kessel_status_8208')) %}
      {% if status == 0 -%}
        Aus
      {%- elif status == 1 -%}
        Messbetrieb
      {%- elif status == 2 -%}
        Betrieb (Reinigung)
      {%- elif status == 4 -%}
        Betrieb
      {%- elif status == 5 -%}
        Nachlauf
      {%- elif status == 6 -%}
        Neustart
      {%- elif status == 7 -%}
        Störung Nachlauf
      {%- elif status == 8 -%}
        Störung Aus
      {%- elif status == 9 -%}
        Wartung
```

```
{%- elif status == 10 -%}  
    Bereit (-Zuendanf)  
{%- elif status == 11 -%}  
    Zünden Start Saugzug  
{%- elif status == 12 -%}  
    Zünden FS Füllen  
{%- elif status == 13 -%}  
    Zünden Einschieben 1  
{%- elif status == 14 -%}  
    Zünden Einschieben 3  
{%- elif status == 15 -%}  
    Zünden Heizen  
{%- elif status == 16 -%}  
    Heizen Durchzünden  
{%- elif status == 17 -%}  
    Zünden Einschieben 2  
{%- elif status == 18 -%}  
    Zünden Warten  
{%- elif status == 19 -%}  
    Durchzünden  
{%- elif status == 20 -%}  
    1. IB Betrieb  
{%- elif status == 21 -%}  
    Bereit (-Ext1)  
{%- elif status == 22 -%}  
    Bereit (-Zweitkessel)  
{%- elif status == 23 -%}  
    Bereit (-FS)  
{%- elif status == 24 -%}  
    Bereit (-Reinigung)  
{%- elif status == 25 -%}  
    Bereit (+Stop)  
{%- elif status == 26 -%}  
    Bereit (-Ext3)  
{%- elif status == 27 -%}  
    Bereit (-Lambdasonde)  
{%- elif status == 28 -%}  
    undefined  
{%- elif status == 29 -%}  
    undefined  
{%- elif status == 30 -%}
```

Bereit (-Anf)

{%- elif status == 31 -%}

Bereit (+Wartezeit)

{%- elif status == 32 -%}

Bereit (-Anf)

{%- elif status == 33 -%}

undefined

{%- elif status == 34 -%}

Bereit (+Wartezeit)

{%- elif status == 35 -%}

Aus

{%- elif status == 36 -%}

Anheizen

{%- elif status == 37 -%}

Warten Zündanf.

{%- elif status == 38 -%}

Warten Zündfreig.

{%- elif status == 39 -%}

Start Zündung

{%- elif status == 40 -%}

Zünden

{%- elif status == 41 -%}

Heizen

{%- elif status == 42 -%}

Feuerhaltung

{%- elif status == 43 -%}

Feuer aus

{%- elif status == 44 -%}

Störung Feuer aus

{%- elif status == 45 -%}

Tür offen

{%- elif status == 46 -%}

Überhitzung

{%- elif status == 47 -%}

Störung Feuerhaltung

{%- elif status == 48 -%}

undefined

{%- elif status == 49 -%}

Sh aus, PM freigegeben

{%- elif status == 50 -%}

Start Pelletmodul

```
{%- elif status == 51 -%}  
    Pelletmodul Gesperrt  
{%- elif status == 52 -%}  
    Wartung  
{%- endif %}
```

####

```
# 0 Aus  
# 1 Messbetrieb  
# 2 Betrieb (Reinigung)  
# 3 Einmessen  
# 4 Betrieb  
# 5 Nachlauf  
# 6 Neustart  
# 7 Störung Nachlauf  
# 8 Störung Aus  
# 9 Wartung  
# 10 Bereit (-Zuendanf)  
# 11 Zünden Start Saugzug  
# 12 Zünden FS Füllen  
# 13 Zünden Einschieben 1  
# 14 Zünden Einschieben 3  
# 15 Zünden Heizen  
# 16 Heizen Durchzünden  
# 17 Zünden Einschieben 2  
# 18 Zünden Warten  
# 19 Durchzünden  
# 20 1. IB Betrieb  
# 21 Bereit (-Ext1)  
# 22 Bereit (-Zweitkessel)  
# 23 Bereit (-FS)  
# 24 Bereit (-Reinigung)  
# 25 Bereit (+Stop)  
# 26 Bereit (-Ext3)  
# 27 Bereit (-Lambdasonde)  
# 30 Bereit (-Anf)  
# 31 Bereit (+Wartezeit)  
# 32 Bereit (+Anf)  
# 34 Bereit (+Wartezeit)
```

35 Aus
36 Anheizen
37 Warten Zündanf.
38 Warten Zündfreig.
39 Start Zündung
40 Zünden
41 Heizen
42 Feuerhaltung
43 Feuer aus
44 Störung Feuer aus
45 Tür offen
46 Überhitzung
47 Störung Feuerhaltung
49 Sh aus, PM freigegeben
50 Start Pelletmodul
51 Pelletmodul Gesperrt
52 Wartung
####

Revision #2

Created 26 March 2023 10:36:21 by Gerald Amrhein

Updated 26 March 2023 10:49:29 by Gerald Amrhein