


# Klarname Kesselstatus

Übersetzung der Statuscodes in Klarnamen



include\_sensors/kesselstatus.yaml

```
- platform: template
sensors:
  kwb_kesselstatus_klarname:
    friendly_name: "Kesselstatus"
    value_template: >
      {% set status = int(states('sensor.kwb_kessel_status_8208')) %}
      {% if status == 0 -%}
        Aus
      {%- elif status == 1 -%}
        Messbetrieb
      {%- elif status == 2 -%}
        Betrieb (Reinigung)
      {%- elif status == 4 -%}
        Betrieb
      {%- elif status == 5 -%}
        Nachlauf
      {%- elif status == 6 -%}
        Neustart
      {%- elif status == 7 -%}
        Störung Nachlauf
      {%- elif status == 8 -%}
        Störung Aus
      {%- elif status == 9 -%}
        Wartung
```

```
{%- elif status == 10 -%}  
    Bereit (-Zuendanf)  
{%- elif status == 11 -%}  
    Zünden Start Saugzug  
{%- elif status == 12 -%}  
    Zünden FS Füllen  
{%- elif status == 13 -%}  
    Zünden Einschieben 1  
{%- elif status == 14 -%}  
    Zünden Einschieben 3  
{%- elif status == 15 -%}  
    Zünden Heizen  
{%- elif status == 16 -%}  
    Heizen Durchzünden  
{%- elif status == 17 -%}  
    Zünden Einschieben 2  
{%- elif status == 18 -%}  
    Zünden Warten  
{%- elif status == 19 -%}  
    Durchzünden  
{%- elif status == 20 -%}  
    1. IB Betrieb  
{%- elif status == 21 -%}  
    Bereit (-Ext1)  
{%- elif status == 22 -%}  
    Bereit (-Zweitkessel)  
{%- elif status == 23 -%}  
    Bereit (-FS)  
{%- elif status == 24 -%}  
    Bereit (-Reinigung)  
{%- elif status == 25 -%}  
    Bereit (+Stop)  
{%- elif status == 26 -%}  
    Bereit (-Ext3)  
{%- elif status == 27 -%}  
    Bereit (-Lambdasonde)  
{%- elif status == 28 -%}  
    undefined  
{%- elif status == 29 -%}  
    undefined  
{%- elif status == 30 -%}
```

Bereit (-Anf)

{%- elif status == 31 -%}

Bereit (+Wartezeit)

{%- elif status == 32 -%}

Bereit (-Anf)

{%- elif status == 33 -%}

undefined

{%- elif status == 34 -%}

Bereit (+Wartezeit)

{%- elif status == 35 -%}

Aus

{%- elif status == 36 -%}

Anheizen

{%- elif status == 37 -%}

Warten Zündanf.

{%- elif status == 38 -%}

Warten Zündfreig.

{%- elif status == 39 -%}

Start Zündung

{%- elif status == 40 -%}

Zünden

{%- elif status == 41 -%}

Heizen

{%- elif status == 42 -%}

Feuerhaltung

{%- elif status == 43 -%}

Feuer aus

{%- elif status == 44 -%}

Störung Feuer aus

{%- elif status == 45 -%}

Tür offen

{%- elif status == 46 -%}

Überhitzung

{%- elif status == 47 -%}

Störung Feuerhaltung

{%- elif status == 48 -%}

undefined

{%- elif status == 49 -%}

Sh aus, PM freigegeben

{%- elif status == 50 -%}

Start Pelletmodul

```
{%- elif status == 51 -%}  
    Pelletmodul Gesperrt  
{%- elif status == 52 -%}  
    Wartung  
{%- endif %}
```

####

```
# 0 Aus  
# 1 Messbetrieb  
# 2 Betrieb (Reinigung)  
# 3 Einmessen  
# 4 Betrieb  
# 5 Nachlauf  
# 6 Neustart  
# 7 Störung Nachlauf  
# 8 Störung Aus  
# 9 Wartung  
# 10 Bereit (-Zuendanf)  
# 11 Zünden Start Saugzug  
# 12 Zünden FS Füllen  
# 13 Zünden Einschieben 1  
# 14 Zünden Einschieben 3  
# 15 Zünden Heizen  
# 16 Heizen Durchzünden  
# 17 Zünden Einschieben 2  
# 18 Zünden Warten  
# 19 Durchzünden  
# 20 1. IB Betrieb  
# 21 Bereit (-Ext1)  
# 22 Bereit (-Zweitkessel)  
# 23 Bereit (-FS)  
# 24 Bereit (-Reinigung)  
# 25 Bereit (+Stop)  
# 26 Bereit (-Ext3)  
# 27 Bereit (-Lambdasonde)  
# 30 Bereit (-Anf)  
# 31 Bereit (+Wartezeit)  
# 32 Bereit (+Anf)  
# 34 Bereit (+Wartezeit)
```

# 35 Aus  
# 36 Anheizen  
# 37 Warten Zündanf.  
# 38 Warten Zündfreig.  
# 39 Start Zündung  
# 40 Zünden  
# 41 Heizen  
# 42 Feuerhaltung  
# 43 Feuer aus  
# 44 Störung Feuer aus  
# 45 Tür offen  
# 46 Überhitzung  
# 47 Störung Feuerhaltung  
# 49 Sh aus, PM freigegeben  
# 50 Start Pelletmodul  
# 51 Pelletmodul Gesperrt  
# 52 Wartung  
####

---

Revision #2

Created 26 March 2023 10:36:21 by Gerald Amrhein

Updated 26 March 2023 10:49:29 by Gerald Amrhein